

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

1. Наименование продукции: песок строительный
2. Месторождение: Троицкий участок МО Крымский район (ст. Троицкая Крымского района Краснодарского края)
3. Нормативный документ: ГОСТ 8736-2014

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Требования ГОСТ 8736-2014	Фактическое значение
1	Модуль крупности	Св. 1,0 до 1,5 (для группы песка «очень мелкий»)	1,06
2	Зерновой состав: а) полный остаток на сите с сеткой №063, % по массе	До 10 (для песка группы «очень мелкий»)	1,63
	б) частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметром 10 мм, % по массе	Не более 0,5 (для песка группы «очень мелкий» II класса)	0
	в) частный остаток на сите с круглыми отверстиями диаметром 5 мм, % по массе	Не более 10 (для песка группы «очень мелкий» II класса)	0
	г) содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	Не более 20 (для песка группы «очень мелкий» II класса)	9,23
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	До 5 (для песка группы «очень мелкий» II класса)	2,2
4	Содержание глины в комках, % по массе	До 0,5 (для песка группы «очень мелкий» II класса)	0,002
5	Коэффициент фильтрации, м/сут	Не нормируется	3,2
6	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Не более 370 Бк/кг	65 Бк/кг

Генеральный директор
ООО «Строй-Инерт»



Т.И. Сархошев